



ПМ 63250041000119442987 от 22.09.2025г.

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий Учетный № ___Дата ___года. Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Самарской области**

Георгия Митирева проезд, д.1, г. Самара, 443079
Тел.: (846) 260-38-25, Факс: (846) 260-37-99
E-mail: sanentr@fnsamara.ru, <https://www.63.rosпотребнадzor.ru>

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 05/601.2 от 17.11.2025г.

Нами, заместителем начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Коньковой Еленой Владимировной, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Пимкиной Алевтиной Александровной. (должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего предписание)

При проведении профилактического визита в отношении:

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский техникум промышленных технологий» (ГБПОУ «Самарский Техникум Промышленных Технологий», ГБПОУ «СТПТ»), ИНН 6312009391,

юридический адрес: 443114, Самарская область, город Самара, пр-кт Кирова, зд. 321

фактический адрес: 443114, Самарская область, город Самара, пр-кт Кирова, зд. 321

(указывается наименование контролируемого лица, ИНН, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены нарушения обязательных требований, которые не были устранены до окончания проведения вышеуказанного мероприятия.

На основании изложенного и руководствуясь подпунктом 1 пункта 2 статьи 90, статьи 90.1. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований предписываю в срок до 01.10.2027г.:

Пункт предписания	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта	Рекомендованные мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
-------------------	--	---	--

ГБПОУ «Самарский Техникум Промышленных Технологий», по адресу: 443114, Самарская область, город Самара, пр-кт Кирова, зд. 321

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1	<p>Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней сотрудников и студентов осуществляется в соответствии ФЗ № 157 от 17.09.1998 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок, утвержденным приказом МЗ РФ № № 1122н от 06.12.2021, СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней". Охват прививками против гриппа в предэпидемический период 2025 г. студентов на момент проф. визита составляет – 30% человек и сотрудников – 30,0%.</p> <p>-п.1.5 не всеми сотрудниками и студентами пройдена вакцинация от гриппа, менее 30%;</p>	<p>Обеспечить проведение вакцинации не менее 75% студентов и сотрудников учреждения</p>	<p>Предоставить списки по сотрудникам и студентам по проведению профилактических прививок</p>
2	<p>-п.2.2.1.территория вокруг образовательного учреждения не ограждена по периметру забором;</p>	<p>Оборудовать ограждение забором по периметру собственной территории</p>	<p>Представить фотоматериалы</p>
3	<p>-п.2.2.2.на территории образовательного учреждения не оборудована спортивная площадка;</p>	<p>Оборудовать спортивную площадку в соответствии с требованиями</p>	<p>Представить фотоматериалы</p>
4	<p>-п.2.4.4. отсутствуют софиты над классными досками в учебных аудиториях №№301,304,305,306, кабинете информатики, электромонтажной мастерской, №№210,216,217;</p>	<p>Оборудовать доску дополнительным источником искусственного освещения</p>	<p>Представить фотоматериалы</p>
5	<p>-п.2.4.9. мебель в обеденном зале столы, стулья требуют замены (столы с трещинами, стулья сломаны);</p> <p>-мебель в актовом зале стулья требуют замены (столы с трещинами, стулья сломаны);</p>	<p>Оборудовать обеденный зал, актовый зал мебелью (столами и стульями) в соответствии с санитарными требованиями</p>	<p>Представить фотоматериалы</p>
6	<p>- п. 2.4.11. в туалетах для мальчиков и девочек 3 унитаза с кабинами, по одному находится в неисправном состоянии на 1,2,3 этажах;</p> <p>-в мастерских в санитарном узле для</p>	<p>Туалетные кабинки оснастить дверями</p> <p>Оборудовать санитарные узлы исправной сан техникой</p>	<p>Представить фотоматериалы</p>

	<p>девочек из 3-х унитазов в рабочем состоянии два;</p> <p>- п. 2.4.11. в мастерских 2 туалета на 3 кабины, 1 находится в неисправном состоянии, протекает кровля;</p> <p>-на втором этаже в мастерских в санитарном узле отсутствуют кабины, в учебном корпусе кабины в санитарных узлах старые, деформированные, не подлежат качественной влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств;</p>		
7	<p>-п.2.4.11.отсутствуют держатели для туалетной бумаги, крючки для полотенец, в санитарных узлах;</p>	<p>Оборудовать санитарные узлы держателями для туалетной бумаги и полотенец в соответствии с требованиями</p>	<p>Представить фотоматериалы</p>
8	<p>-п.2.4.13.отсутствуют москитные сетки на окнах;</p>	<p>Оборудовать окна в помещениях москитными сетками в соответствии с требованиями</p>	<p>Представить фотоматериалы</p>
9	<p>п. 2.5.2. нарушена целостность напольного покрытия:</p> <p>- нарушена целостность плиточного покрытия пола при входе в холл медицинского кабинета, в мастерских в кабинете №113 автодела;</p> <p>- в актовом зале нарушена целостность покрытия пола;</p> <p>- в кабинете №205 нарушена целостность покрытия пола (линолеум разошелся в стороны на стыках)</p> <p>-в кабинете №105 около батарей нарушено покрытие пола, стяжка бетонная треснула, рассыпается;</p>	<p>Обеспечить целостность напольного покрытия в соответствии с требованиями</p>	<p>Представить фотоматериалы</p>
10	<p>- п. 2.5.3. нарушена целостность внутренней отделки стен, потолков:</p> <p>- на пищеблоке в кондитерском цехе трещины на стенах и потолке, облуплено красочное покрытие;</p> <p>- в медицинском блоке на стенах и потолке краска отслаивается и осыпается;</p> <p>- в библиотеке на потолке трещины, осыпается штукатурка;</p> <p>-в учреждении протекает крыша, учебные помещения на 4 этаже со следами протечек на потолке и стенах (кабинеты №402,404, кабинет №405 выведен из учебного процесса, санитарные узлы), в кабинете биологии;</p> <p>- в мастерских кабинеты №105,112,106</p>	<p>Обеспечить целостность внутренней отделки во всех помещениях в соответствии с требованиями.</p>	<p>Представить фотоматериалы</p>

	трещины на стенах; - в актовом зале трещины на стенах, осыпается краска; - протекает ливневая система и в помещениях с 1 по 4 этаж на потолке и стенах следы протечек;		
11	п. 2.8.3. не проводится чистка оконных стекол по мере их загрязнения, в виду ветхости оконных блоков, некоторые выполнены не из цельного стеклопалотна; (16 оконных конструкций)	Обеспечить очистку оконных конструкций, остекление из цельного стекла в соответствии с требованиями.	Представить фотоматериалы
12	-п.2.6.6. в учреждении и мастерских не организован питьевой режим посредством стационарных фонтанчиков или водой, расфасованной в емкости;	Организовать питьевой режим по всем адресам образовательного учреждения	Представить фотоматериалы
13	- п. 2.7.2, п.2.8.3. конструкция окон во всех учебных аудиториях не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года и чистки оконных стекол по мере их загрязнения, в связи с ветхостью оконных блоков, при этом часть окон выполнена не из цельного стеклопалотна;	Обеспечить все помещения окнами с возможностью проведения проветривания помещений в любое время года и чистки оконных стекол по мере их загрязнения, в связи с ветхостью оконных блоков с	Представить фотоматериалы
14	-п.2.8.2. в кабинете№113 отсутствует боковое освещение со стороны стены противоположной светонесущей, где установлены дополнительные рабочие места для сборки деталей;	Оборудовать дополнительным боковым освещением рабочие места для сборки деталей в мастерской	Представить фотоматериалы
15	- п. 2.8.9. не все источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии, имеются загрязнения,	Оборудовать световые точки в соответствии с требованиями	Представить фотоматериалы
16	- п. 3.4.8. демонстрационные столы в кабинете физики и химии не оборудованы бортиками по наружному краю;	Оборудовать демонстрационные столы в кабинете физики и химии бортиками по наружному краю;	Представить фотоматериалы
17	-п.3.4.13.в кабинете химии, лаборантской химии и физики отсутствуют раковины с подводкой горячей и холодной воды;	Оборудовать в кабинете химии, лаборантской химии и физики раковины с подводкой горячей и холодной воды	Представить фотоматериалы
18	-п.2.4.6.2 - жарочный шкаф находится в неисправном состоянии (все 3 жарочные камеры в нерабочем состоянии); - в моечном отделении столовой посуды столы деревянные, а не цельнометаллические; - в моечном отделении не работает 1	Отремонтировать жарочный шкаф Заменить столы в моечном отделении Отремонтировать кран в моечном отделении Восстановить раковину для	Представить фотоматериалы

	кран около моечной ванны; -в мясном цехе не работает раковина для мытья рук;	мытья рук в мясном цехе в соответствии с санитарными требованиями	
СанПиН 3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:			
19	- п.1617. Не обеспечена грызунонепроницаемость здания (нарушена целостность здания по периметру, имеются видимые трещины диаметром не менее 6-7 мм).	Отремонтировать отмостки вокруг зданий учреждения	Представить фотоматериалы

Ответственность за выполнение предписания возлагается на:

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский техникум промышленных технологий»

Документы и сведения об исполнении настоящего предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области (п. 1 ст. 95 № 248-ФЗ):

по адресу: г. Самара, ул. Арцыбушевская, 13, тел: 8 (846)332-05-79 **в срок до 01.10.2027г.**

- **E-mail: childarc@fnsnsamara.ru;**

- **заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его вручения в досудебном порядке, предусмотренном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ). Жалоба подается контролируемым лицом руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Самарской области (далее – Управление) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью. В случае несогласия с решением, принятым при досудебном обжаловании, настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

В соответствии с ч. 2 ст. 39 Федерального закона № 248-ФЗ предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист - эксперт отдела

надзора по гигиене детей и подростков Пимкина Алевтина Александровна

(должность лица, составившего предписание, фамилия и инициалы)

Предписание для исполнения получил

И.о. директора ГБПОУ «СТПТ» Чистякова О.А.

(должность лица, составившего предписание, фамилия и инициалы)

(подпись)

(подпись)

Копия предписания направлена в адрес Самарского управления Министерства образования Самарской области

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии со ст. 93 Федерального закона № 248-ФЗ, при наличии обстоятельств, вследствие которых невозможно исполнить предписание в установленные сроки, Управление может отсрочить исполнение предписания на срок до одного года (процедура выполняется в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в разделе «Жалоба на решение контрольных органов»).