



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

443035, г.о. Самара, ул. Нагорная, 136 «А». Телефон: (846) 933-20-38, Факс: (846) 933-07-12
E-mail: Samara@srpov.gosnadzor.ru

Средне - Поволжское управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору
443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136А,
телефон: (846) 971-03-42

(Место составления акта)

" 15 " декабря 2017
(дата составления акта)

14 час.00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 09-451-12-17-798-П

По адресу: 443114, г. Самара, Проспект Кирова, д. 321, 443107, г. Самара, пос. Мехзавод, 3-й квартал, д.46

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой, выездной проверки юридического лица №4189-Р от 27.11.2017г., подписанного заместителем руководителя Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору И.П. ТРОХИНОВЫМ

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский техникум промышленных технологий», сокращённое наименование ГБПОУ «СТПТ», ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий», ИНН 6312009391, ОГРН 1036300113134.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » _____ 2017 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____ часов

« » _____ 2017г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____ часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней/56 часов, с 04.12.2017г. по 15.12.2017г.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: должностным лицом Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или орган муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении внеплановой выездной проверки ознакомлен (ы)

(заполняется при проведении выездной проверки)

И.о. директора ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий» Гагарин А.В.
28.11.2017г. в 14 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

Лицо(а), проводившие проверку:

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Кукарина Ирина Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении плановой проверки присутствовали: И.о. директора Гагарин А.В., руководитель отдела АХЧ и безопасности Лебедев Н.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований энергетической безопасности при эксплуатации электрооборудования потребителя

№п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Приказ «О назначении ответственных за электрохозяйство» от 30.12.2016 № 01-05/100 не соответствует действующей НТД.	п. 1.2.6. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6 (далее - ПТЭЭП)	И.о. директора ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий» Гагарин А.В.
2.	Отсутствуют однолинейные схемы электрических соединений (корп.1, 2, общежития), утвержденные ответственным за электрохозяйство.	п. 1.5.18., п. 1.8.5., п. 1.8.6. ПТЭЭП	ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий»
3.	Не обеспечено своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта электроустановок (корп.1, 2, общежития).	п. 1.2.2. ПТЭЭП	ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий»
4	Не обеспечено своевременное проведение испытаний электроустановки (корпус № 2 Мехзавод, кв-л 3, 46), кабельных линий 0,4 кВ от ТП-6337 и РП-611 до кабельных коробок учебного корпуса № 1, мастерских, общежития и общественно-бытового блока.	п. 1.2.2. ПТЭЭП	ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий»
5.	Не проведена проверка знаний персоналу согласно перечню должностей и профессий, требующих присвоения персоналу II группы по электробезопасности с учетом должностных обязанностей	п. 1.4.3. ПТЭЭП	ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий»
6.	Отсутствует журнал учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров	п. 1.8.2. ПТЭЭП	И.о. директора ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий» Гагарин А.В.
7.	Электроустановка не укомплектована испы-	п. 1.2.2, 2.2.21, 1.7.3	ГБПОУ «Самарский

	танними электрозащитными средствами в соответствии с Нормами комплектования средствами защиты Приложения 8 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.	ПТЭЭП	техникум промышленных технологий»
8	Отсутствует календарный график проверки знаний норм и правил работы в электроустановках.	п. 1.4.27. ПТЭЭП	И.о. директора ГПБОУ «Самарский техникум промышленных технологий» Гагарин А.В.
9	В электрощитовых корпусах отсутствуют утвержденные Перечни средств защиты в соответствии с Нормами комплектования средствами защиты Приложения 8 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.	п.п. 1.2.2., 2.2.21., 1.7.3 ПТЭЭП, Приложение 8 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 N 261 п. 1.2.3 Приложение № 8 (далее – ИПИСИЗ)	И.о. директора ГПБОУ «Самарский техникум промышленных технологий» Гагарин А.В.
10	Не ведется Журнал учета и содержания средств защиты в соответствии с Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.	п.п. 1.2.2. ПТЭЭП, Приложение 1 ИПИСИЗ	И.о. директора ГПБОУ «Самарский техникум промышленных технологий» Гагарин А.В.
11	Не проводятся периодические осмотры электрозащитных средств (1 раз в 6 мес.) работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал.	п. 1.2.2. ПТЭЭП, п. 1.4.3 ИПИСИЗ	И.о. директора ГПБОУ «Самарский техникум промышленных технологий» Гагарин А.В.
12	Отсутствует распоряжение о назначении работников из числа электротехнического персонала, имеющего III группу по электробезопасности, для присвоения группы I.	п. 1.4.4. ПТЭЭП Приложение №1 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированные Минюстом России от 12.12.2013 № 30593 (далее – ПОТЭЭУ)	И.о. директора ГПБОУ «Самарский техникум промышленных технологий» Гагарин А.В.
13	Специалист по охране труда не прошел проверку знаний в комиссии органов Средне-Поволжского Управления.	п.1.4.28.ПТЭЭП	И.о. директора ГПБОУ «Самарский техникум промышленных технологий» Гагарин А.В.
14	В электрощитовых отсутствуют вывешенные на видном месте однолинейные схемы.	п. 1.8.6. ПТЭЭП	И.о. директора ГПБОУ «Самарский техникум промышленных технологий» Гагарин А.В.

15	<p>Отсутствует график проведения визуальных осмотров видимой части заземляющего устройства.</p> <p>Не проводятся не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником, им уполномоченным визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства. При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов.</p> <p>Результаты осмотров должны заноситься в паспорт заземляющего устройства.</p>	п. 2.7.9. ПТЭЭП	И.о. директора ГПБОУ «Самарский техникум промышленных технологий» Гагарин А.В.
16	<p>Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства корпусов, общежития, содержащие: исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям; указана связь с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами; дату ввода в эксплуатацию; основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры); величина сопротивления растеканию тока заземляющего устройства; удельное сопротивление грунта; данные по напряжению прикосновения (при необходимости); данные по степени коррозии искусственных заземлителей; данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством; ведомость осмотров и выявленных дефектов; информация по устранению замечаний и дефектов.</p> <p>К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства.</p>	П.2.7.9., 2.7.15. ПТЭ-ЭП	И.о. директора ГПБОУ «Самарский техникум промышленных технологий» Гагарин А.В.
17	Не проводятся в установленные сроки осмотры кабельных линий напряжением до 35 кВ.	П.2.4.15. ПТЭЭП	И.о. директора ГПБОУ «Самарский техникум промышленных технологий» Гагарин А.В.
18	Не заделано отверстие в стене в помещении электрощитовой (подвал корпуса № 1) для предотвращения попадания животных.	п. 2.2.3 ПТЭЭП	ГПБОУ «Самарский техникум промышленных технологий»
19	Во всех щитах освещения, на автоматических выключателях, отсутствуют надписи с указанием присоединения и наименованием электроприемников, через них получающих пита-	п.2.12.5. ПТЭЭП.	И.о. директора ГПБОУ «Самарский техникум промышленных технологий»

	ние (корпус №1, корпус № 2, общежитие).		Гагарин А.В.
20	Не испытаны первичные средства пожаротушения в электрощитовых (корп.№ 1,2, общежитие) - огнетушители (дата проведения следующего испытания 2009, 2013 г.г.)	п.п. 2.2.21., 2.2.40. ПТЭЭП	ГПБОУ «Самарский техникум промышленных технологий»
21	Отсутствует годовой график ремонта основного оборудования электроустановок на 2017год	п. 1.6.3. ПТЭЭП	И.о. директора ГПБОУ «Самарский техникум промышленных технологий» Гагарин А.В.
22	Отсутствует график очистки электрооборудования.	п. 2.2.17. ПТЭЭП	И.о. директора ГПБОУ «Самарский техникум промышленных технологий» Гагарин А.В.
23	Отсутствует график осмотра и проверки сети освещения.	п. 2.12.16 ПТЭЭП	И.о. директора ГПБОУ «Самарский техникум промышленных технологий» Гагарин А.В.
24	Не проводится периодический осмотр электроустановок (не реже 1 раза в месяц) с оформлением в журнале осмотров электрооборудования. Обо всех замеченных неисправностях должны быть произведены записи в журнал дефектов и неполадок на оборудовании.	п. 2.2.39 ПТЭЭП	И.о. директора ГПБОУ «Самарский техникум промышленных технологий» Гагарин А.В.
25	Отсутствует распоряжение о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок.	п. 1.2. ПТЭЭП, п. 3.13– ПОТЭЭУ	И.о. директора ГПБОУ «Самарский техникум промышленных технологий» Гагарин А.В.
26	Не ведется оперативный журнал	п. 1.8.1. ПТЭЭП	И.о. директора ГПБОУ «Самарский техникум промышленных технологий» Гагарин А.В.
27	Отсутствует список работников, имеющих право ведения оперативных переговоров, утвержденный ответственным за электрохозяйство на 2017 год..	П. 1.5.27. ПТЭЭП	И.о. директора ГПБОУ «Самарский техникум промышленных технологий» Гагарин А.В.
28	Отсутствует перечень инвентарных средств защиты, распределенных между объектами.	п. 1.8.2. ПТЭЭП	И.о. директора ГПБОУ «Самарский техникум промышленных технологий» Гагарин А.В.
29	Во ВРУ-0,4кВ корпусов, общежития отсутствуют бирки на кабелях. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды.	п. 2.4.5. ПТЭЭП	И.о. директора ГПБОУ «Самарский техникум промышленных технологий» Гагарин А.В.
30	В подвальном помещении (корп № 1) с 2-х	п. 2.12.7 ПТЭЭП	И.о. директора

	светильников сняты защитные плафоны.		ГПБОУ «Самарский техникум промышленных технологий» Гагарин А.В.
31	На двери электрощитовой общежития, с наружной стороны отсутствуют предупреждающие знаки безопасности.	п. 2.2.20. ПТЭЭП	И.о. директора ГПБОУ «Самарский техникум промышленных технологий» Гагарин А.В.
32	В ЩС мастерской (каб.109) корп.№ 1 электропроводка не упорядочена, монтаж электропроводки выполнен не по проекту	п.2.4.4. ПТЭЭП	И.о. директора ГПБОУ «Самарский техникум промышленных технологий» Гагарин А.В.
33	Не уплотнены отверстия в месте прохождения кабелей в ВРУ-0,4 кВ. (корп.№ 1)	п. 2.2.3. ПТЭЭП	И.о. директора ГПБОУ «Самарский техникум промышленных технологий» Гагарин А.В.
34	На дверях ШВ, ЩС1, ЩС2 в помещении кухни с наружной стороны отсутствуют предупреждающие знаки безопасности (корп.№ 1).	п. 2.1.9, 2.2.20 ПТЭЭП	И.о. директора ГПБОУ «Самарский техникум промышленных технологий» Гагарин А.В.
35	В зале столовой не закрыт электрощиток (отсутствует дверца)	п. 2.2.4 ПТЭЭП	И.о. директора ГПБОУ «Самарский техникум промышленных технологий» Гагарин А.В.
36	В подвале общественно-бытового блока напротив электрощитовой отсутствует корпус электрощитка, не предотвращен доступ к токоведущим частям, находящимся под напряжением	п. 2.2.4 ПТЭЭП	И.о. директора ГПБОУ «Самарский техникум промышленных технологий» Гагарин А.В.
37	В помещении электрощитовой (корп.№ 2) силовой электрощит, провода и кабели при пересечении с горячими трубопроводами не защищены от воздействия высокой температуры.	п. 1.2.2. ПТЭЭП, п.п. 2.1.56., 2.1.57. Правил устройства электроустановок (Шестое издание)	И.о. директора ГПБОУ «Самарский техникум промышленных технологий» Гагарин А.В.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов: не выявлено

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена.

(заполняется при проведении выездной проверки):

Кукарина И.В.

Гагарин А.В.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание №09-451-12-17-798/1-П, №09-451-12-17-798/2-П

Распоряжение №4189-Р от 27.11.2017г о проведении плановой выездной проверки юридического лица.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Кукарина И.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

И.о. директора ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий Гагарин А.В.

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 15 ” декабря 20 17

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)