

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области**

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Самара
(место составления акта)

« 04 » октября 2019 г.
(дата составления акта)
15:40
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 1005

По адресу/адресам: 443902, г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный,
ул. Труда, д. 14.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 27.08.2019 года № 1005 начальника
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))


ОНД и ПР г.о. Самара УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области
(главного государственного инспектора г.о. Самара по пожарному надзору) А.С. Мамыкина

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,
бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский
техникум промышленных технологий» (далее – ГБПОУ «СПП»)
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: планируемая 20 рабочих дней в период с 09.09.2019 г.
по 04.10.2019 г. фактическая – 2 рабочих дней с 18.09.2019 по 04.10.2019, в том числе
непосредственно на объекте (в организации (учреждении)) 18.09.2019 г. с 14 час. 00 мин. до 16
час. 00 мин., 04.10.2019 с 15 час. 10 мин. до 15 час. 40 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 (два) рабочих дня, 2 часа 30 минут
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Самара
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Самарской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) По средствам электронной почты 05.09.2019 в 09.49 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Петров Никита Сергеевич – инспектор отдела надзорной
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
деятельности и профилактической работы по г.о. Самара управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
(государственный инспектор г.о. Самара по пожарному надзору)

проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Руководитель административно-хозяйственного
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
отдела и безопасности Евтюхин В.В.

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по	Лицо, допустившее нарушение.
-------	--	--	------------------------------

1	2	3	4
1.	При наличии одного источника электропитания аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме, отсутствуют.	ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказ Росстандарта от 03.06.2019 № 1317 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.15.3 Свод правил «СП 5.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденные Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 175.	ГБПОУ «СТПТ», должностные лица
2.	Не предоставлена проектная документация на смонтированные на объекте защиты системы автоматической пожарной сигнализации.	п. 61. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	ГБПОУ «СТПТ», должностные лица
3.	Во всех кабинетах установлено менее 3 датчиков обнаружения пожара автоматической пожарной сигнализации.	ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Приказ Росстандарта от 03.06.2019 N 1317 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 14.3 Свод правил СП 5.13130.2009.	ГБПОУ «СТПТ», должностные лица
4.	На путях эвакуации допускается применять для отделки полов материалы с неизвестным показателем пожарной опасности (коридор).	ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказ Росстандарта от 03.06.2019 № 1317 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты «ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ».	ГБПОУ «СТПТ», должностные лица
5.	Отсутствует документация содержащая пожарно-технические характеристики на строительные материалы примененные для отделки путей эвакуации (масляная краска для отделки стен поэтажных коридоров 1, 2, 3 этаж, 2-е лестничные клетки).	п.2. ч.1. ст.6, п.1 таблица 3, таблица 28 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.3.2. Свод правил СП 1.13130.2009.	ГБПОУ «СТПТ», должностные лица


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые
документы:

1. Предписание № 1005\1\1 от 04.10.2019 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области – государственный инспектор г.о. Самара по пожарному надзору капитан внутренней службы Петров Н.С.



«04» октября 2019 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Евдокимов В.В. по Доверенности №01-18 от 06.06.2019

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

«04» октября 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО г.о. САМАРА
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443046, г.о. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 5, д. 12; тел. 8(846)978-22-08

Предписание № 1005/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Государственному бюджетному профессиональному
образовательному учреждению Самарской области*

«Самарский техникум промышленных технологий» (далее – ГБПОУ «СТПТ»)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения *начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (главного государственного инспектора городского округа Самара по пожарному надзору)*

№ 1005 от 27.08.2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», проведена плановая проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором г.о. Самара по пожарному надзору)

капитаном внутренней службы Петровым Н.С. ОАО ГБПОУ «СТПТ», по адресу 443902, г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, ул. Труда, д. 14.

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Руководителем административно-хозяйственного отдела и безопасности совместно с *Евтюхиным В.В.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<i>При наличии одного источника электропитания аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме, отсутствуют.</i>	ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказ Росстандарта от 03.06.2019 № 1317 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.15.3 Свод правил «СП 5.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденные Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 175.	25.05.2020	
2.	<i>Не предоставлена проектная документация на смонтированные на объекте защиты системы автоматической пожарной сигнализации.</i>	п. 61. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	25.05.2020	

3.	Во всех кабинетах установлено менее 3 датчиков обнаружения пожара автоматической пожарной сигнализации.	ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Приказ Росстандарта от 03.06.2019 N 1317 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 14.3 Свод правил СП 5.13130.2009.	25.05.2020	
4.	На путях эвакуации допускается применять для отделки полов материалы с неизвестным показателем пожарной опасности (коридор).	ст. 4 Федеральнй закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказ Росстандарта от 03.06.2019 № 1317 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты «ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ».	25.05.2020	
5.	Отсутствует документация содержащая пожарно-технические характеристики на строительные материалы примененные для отделки путей эвакуации (масляная краска для отделки стен поэтажных коридоров 1, 2, 3 этаж, 2-е лестничные клетки).	п.2. ч.1. ст.6, п.1 таблица 3, таблица 28 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.3.2. Свод правил СП 1.13130.2009.	25.05.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области – государственный инспектор г.о. Самара по пожарному надзору капитан внутренней службы Петров Н.С.

«04» октября 2019 г.



Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Антошкин В.В. по Доверенности №01-18/288 от 06.06.2019г.
(должность, фамилия, инициалы)

«04» октября 2019 г.