



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

443035, г.о. Самара, ул. Нагорная, 136 «А». Телефон: (846) 933-20-38, Факс: (846) 933-07-12
E-mail: Samara@srpov.gosnadzor.ru

Средне - Поволжское управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору
443035, г. Самара, ул. Нагорная, д. 136 А,
телефон: (846) 971-03-42

(Место составления акта)

«15» августа 2018 г.
(дата составления акта)

14 час.00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 09-451-08-18-373-П

По адресу: 443114, г. Самара, Проспект Кирова, д. 321, 443107, г. Самара, пос. Мехзавод, 3-й квартал, д.46

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой, выездной проверки юридического лица № 2430-Р от 08.08.2018, подписанного и.о. заместителя руководителя Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору С.В. Хренковым

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский техникум промышленных технологий», сокращённое наименование ГБПОУ «СТПТ», ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий», ИНН 6312009391, ОГРН 1036300113134.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » _____ 2018 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____ часов

« » _____ 2018 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____ часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/____ часов, с 13.08.2018 по 15.08.2018
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: должностным лицом Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или орган муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении внеплановой выездной проверки ознакомлен (ы)
(заполняется при проведении выездной проверки)

И.о. директора ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий» Гагарин А.В.
08.08.2018 в 15 час. 00 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

Лицо(а), проводившие проверку:

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Кукарина Ирина Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении плановой проверки присутствовали: И.о. директора Гагарин А.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выполнен контроль исполнения пунктов 1 - 7 предписания № 09-451-12-17-798-П/2, срок исполнения которых истек 10.08.2018

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Результаты проверки выполнения пункта предписания
1	2	3	4
1	Отсутствуют однолинейные схемы электрических соединений (корп.1, 2, общежития), утвержденные ответственным за электрохозяйство.	п. 1.5.18., п. 1.8.5., п. 1.8.6. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6 (далее - ПТЭЭП)	Выполнено (схемы электрических соединений, см. прил. к акту)
2	Не обеспечено своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта электроустановок (корп.1, 2, общежития).	п. 1.2.2. ПТЭЭП	Выполнено (график ремонта, технический отчет см. прил. к акту)
3	Не обеспечено своевременное проведение испытаний электроустановки (корпус № 2 Мехзавод, кв-л 3, 46), кабельных линий 0,4 кВ от ТП-6337 и РП-611 до кабельных коробок учебного корпуса № 1, мастерских, общежития и общественно-бытового блока.	п. 1.2.2. ПТЭЭП	Выполнено (технические отчеты №№ 289-292 см. прил. к акту)
4	Специалист по охране труда не прошел проверку знаний в комиссии органов Средне-Поволжского Управления.	п.1.4.28.ПТЭЭП	Выполнено (протокол проверки знаний № 2276, см. прил. к акту)
5	Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства корпусов, общежития, содержащие: исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям; указана связь с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами;	П.2.7.9., 2.7.15. ПТЭЭП	Выполнено (паспорта ЗУ, см. прил. к акту)

	<p>дату ввода в эксплуатацию; основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры); величина сопротивления растеканию тока заземляющего устройства; удельное сопротивление грунта; данные по напряжению прикосновения (при необходимости); данные по степени коррозии искусственных заземлителей; данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством; ведомость осмотров и выявленных дефектов; информация по устранению замечаний и дефектов. К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства.</p>		
6	<p>Не проводятся в установленные сроки осмотры кабельных линий напряжением до 35 кВ.</p>	П.2.4.15. ПТЭЭП	Выполнено (копия оперативного журнала, журнал обходов и осмотров кабельных линий, см. прил. к акту)
7	<p>В ЩС мастерской (каб.109) корп.№ 1 электропроводка не упорядочена, монтаж электропроводки выполнен не по проекту</p>	п.2.4.4. ПТЭЭП	Выполнено (см. прил. к акту)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов: не выявлено

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена.

(заполняется при проведении выездной проверки);



Кукарина И.В.

(подпись проверяющего)



Гагарин А.В.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Распоряжение № 2430-Р от 08.08.2018 о проведении плановой выездной проверки юридического лица.

Материалы, подтверждающие устранение нарушений на 321 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Кукарина И.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

И.о. директора ГБНОУ «Самарский техникум промышленных технологий Гагарин А.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 15 ” августа 2018

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)