

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: 63.mchs.gov.ru

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДСКОМУ
ОКРУГУ САМАРА УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(443076, г.о. Самара, ул. Балаковская, д. 45А; тел. 8(846)266-72-69)

Предписание № 87/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Юридическому лицу – Государственному бюджетному профессиональному

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество)
образовательному учреждению Самарской области «Самарский техникум
(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица- правообладателя объекта защиты (гражданина),
промышленных технологий» (далее - ГБПОУ «СТПТ»)

собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора городского округа
Самара по пожарному надзору, подполковника внутренней службы Мамыкина А.С.,

(наименование органа ГПН)

№ 87 от 13.01.2020, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» в период с 30 января 2020 г. с 16 час. 00 мин
до 17 час. 00 мин. и 11 февраля 2020 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. проведения
внеплановая выездная проверка начальником отделения отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Самарской области майором внутренней службы Шубковым Иваном Анатольевичем,

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного

территории (объекта защиты) ГБПОУ «СТПТ», расположенного по адресу: г. Самара,

инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

Кировский район, пр. Кирова, 321

совместно с руководителем отдела АХЧ и безопасности ГБПОУ «СТПТ» Евтюхиным
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо
устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предп исани я	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопаснос ти	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание лит. Г (2-х этажный учебный корпус)				
1.	Отсутствует документация содержащая пожарно-технические характеристики на строительные материалы примененные для отделки путей эвакуации (масляная краска для отделки	п.2. ч.1. Ст.6, п.1 таблица 3, таблица 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.3.2. СП 1.13130.2009. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;	09.12.2020	

	стен поэтажных коридоров 1, 2 этаж, лестничные клетки).	Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2 РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2 РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.		
2.	Лестничная клетка, расположенная в правой части здания относительно центрального входа не имеет выход непосредственно наружу, фактически выход осуществляется в переход ведущий в следующий корпус.	Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ статья 46 п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями. При устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных клеток через общий вестибюль одна из них, кроме выхода в вестибюль должна иметь выход непосредственно наружу. Лестничные клетки типа Н1 должны иметь выход только непосредственно наружу.	09.12.2020	
3.	Высота эвакуационного выхода из лестничной клетки непосредственно наружу менее 2 м (лестничная клетка, расположенная в левой части здания относительно центрального входа).	СНиП II-A.5-70 «Строительные нормы и правила» п. 4.2 Минимальная ширина эвакуационных дверей должна быть 0,8 м. Высота дверей и проходов на путях эвакуации должна быть не менее 2 м.	09.12.2020	
Здание лит. В (4-х этажный учебный корпус)				
4.	В лестничных клетках, между маршами лестниц не предусмотрен зазор шириной не менее 50 мм.	п.2. ч.1. ст.6, ст. 38 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП II-A.5-70 «Строительные нормы и правила». п. 4.2 Между маршами лестниц следует предусматривать зазор шириной не менее 5 см.	09.12.2020	
5.	Лестничная клетка, расположенная в левой части здания относительно центрального входа не имеет выход непосредственно наружу, фактически выход осуществляется в переход ведущий в следующий корпус.	Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ ст. 46. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 6.18*. Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями. При устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных клеток через общий вестибюль одна из них, кроме выхода в вестибюль должна иметь выход непосредственно наружу. Лестничные клетки типа Н1 должны иметь выход только непосредственно наружу.	09.12.2020	
Здание лит. Б (3-х этажный учебный корпус)				
6.	Отсутствует документация содержащая пожарно-технические характеристики на строительные материалы примененные для отделки путей эвакуации, паркет для отделки пола коридор второго этажа.	п.2. ч.1. Ст.6, п.1 таблица 3, таблица 28 ФЗ от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.3.2. СП 1.13130.2009. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.	09.12.2020	

7.	Высота эвакуационного выхода из лестничной клетки непосредственно наружу менее 2 м (общественно-бытового корпуса).	СНиП II-A.5-70 «Строительные нормы и правила», п. 4.2 Минимальная ширина эвакуационных дверей должна быть 0,8 м. Высота дверей и проходов на путях эвакуации должна быть не менее 2 м.	09.12.2020	
8.	Ступени лестничного марша около актового зала имеют разную высоту.	Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ статья 46. 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, 2. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 6.28. В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами. На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.3.4. В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами. На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки.	09.12.2020	
9.	Отсутствует акт огнезащитной обработки элементов сцены актового зала.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390), п. 108. Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия. п. 5.4.11 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. ограничение распространения пожара на объектах защиты. требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» Несущие элементы планшета сцены должны быть выполнены из материалов НГ. При применении древесины для настила по этим элементам, а также колосникового настила и настила рабочих галерей она должна быть подвергнута огнезащитной обработке в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, предъявляемыми для покрытий полов в зальных помещениях.	09.12.2020	
9-ти этажное здание общежития				

10.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещение по классу функциональной пожарной опасности Ф 4.1 не разделено между собой с помещением по классу функциональной пожарной опасности Ф 1.2).	Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ ст. 46. СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.4. Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88 п. 1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. ст. 88 п. 3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону. Таблица 24 «Пределы огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах». СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 5.14*. Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград - таблице 3.	09.12.2020	
11.	Отсутствует документация содержащая пожарно-технические характеристики на строительные материалы примененные для отделки путей эвакуации (линолеум на первом этаже около библиотеки и в административной части здания).	п.2. ч.1. Ст.6, п.1 таблица 3, таблица 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.3.2. СП 1.13130.2009. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2 РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2 РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.	09.12.2020	
12.	В дверных проемах электронной библиотеки ширина эвакуационных выходов в свету составляет менее 0,8 м.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 2 ст. 6, ч. 4. ст. 4. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ; Федеральный закон «О Пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ ст. 1, СНИП 21-01-97* п. 6.16. Высота эвакуационных выходов в свету должна	09.12.2020	

		быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.; 0,8 м — во всех остальных случаях.		
13.	Отсутствует документация содержащая пожарно-технические характеристики на строительные материалы примененные для отделки путей эвакуации (масляная краска для отделки стен поэтажных коридоров 9, 8, 7, 2, 4 этаж, лестничные клетки), а также применен горючий материал (дерево) для отделки пола в поэтажных коридорах.	п.2. ч.1. Ст.6, п.1 таблица 3, таблица 28 ФЗ от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.3.2. СП 1.13130.2009. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.	09.12.2020	
14.	Руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности к объемно-планировочным решениям эвакуационных путей (демонтирована половина бетонной плиты наружной эвакуационной лестницы на втором этаже над выходом из административной частью здания).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390), п. 33 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 4.3. В процессе эксплуатации следует: не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденное в установленном порядке.	09.12.2020	
15.	Допущен демонтаж межбалконных лестниц, расположенных на наружных эвакуационных лестницах. (частично в здании).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390), п. 23 (ж). На объектах запрещается: ж) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях квартир.	09.12.2020	
16.	Руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390), п. 33; п. 36 (д). п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-	09.12.2020	

	безопасности объемно- планировочным решениям эвакуационных путей, а также допустил остекление открытых лестничных клеток	к планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 4.3. В процессе эксплуатации следует: не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденным в установленном порядке.		
17.	Допускается применение оборудования (батареи отопления) на лестничных клетках выступающие из плоскости стен на высоте менее 2 метров.	СНиП II-A.5-70 «Строительные нормы и правила», п. 4.8*. В лестничных клетках не должно быть рабочих, складских и иного назначения помещений, промышленных газопроводов, трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, открыто проложенных кабелей, выходов из шахт грузовых подъемников, а также оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте до 2 метров от поверхностей проступей и площадок лестницы.	09.12.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области
Шубков И.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«11» февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«11» февраля 2020 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Представитель ГБПОУ «СТПТ»
(должность, фамилия, инициалы)

Евтюхин В.В. по доверенности

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору