



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

443035, г.о. Самара, ул. Нагорная, 136 «А». Телефон: (846) 933-20-38, Факс: (846) 933-07-12
E-mail: Samara@srpov.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

№ 09-451-12-17-798-П

Законному представителю
Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Самарской области
«Самарский техникум промышленных технологий»
(наименование предприятия, организации, учреждения)

«15» декабря 2017г.

Юридический адрес: 443114, г. Самара,
Проспект Кирова, д. 321

Мною, Кукариной Ириной Викторовной – главным государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС, на основании акта проверки от «15» декабря 2017 № 09-451-12-17-798-П, составленного в отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский техникум промышленных технологий», расположенного по адресу 443114, г. Самара, Проспект Кирова, д. 321 443107, г. Самара, пос. Мехзавод, 3-й квартал, д.46 в присутствии: и.о. директора Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский техникум промышленных технологий» Гагарина А.В.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки

№ п.п .	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Приказ «О назначении ответственных за электрохозяйство» от 30.12.2016 № 01-05/100 не	п. 1.2.6. Правил технической	12.02.2018

	соответствует действующей НТД.	эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6 (далее - ПТЭЭП)	
2.	Не проведена проверка знаний персонала согласно перечню должностей и профессий, требующих присвоения персоналу II группы по электробезопасности с учетом должностных обязанностей	п. 1.4.3. ПТЭЭП	12.02.2018
3.	Отсутствует журнал учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров	п. 1.8.2. ПТЭЭП	12.02.2018
4.	Электроустановка не укомплектована испытанными электрозащитными средствами в соответствии с Нормами комплектования средствами защиты Приложения 8 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.	п. 1.2.2, 2.2.21, 1.7.3 ПТЭЭП	12.02.2018
5.	Отсутствует календарный график проверки знаний норм и правил работы в электроустановках.	п. 1.4.27. ПТЭЭП	12.02.2018
6.	В электрощитовых корпусах отсутствуют утвержденные Перечни средств защиты в соответствии с Нормами комплектования средствами защиты Приложения 8 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.	п.п. 1.2.2., 2.2.21., 1.7.3 ПТЭЭП, Приложение 8 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках », утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 N 261 п. 1.2.3 Приложение № 8 (далее – ИПИСИЗ)	12.02.2018

7.	Не ведется Журнал учета и содержания средств защиты в соответствии с Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.	п.п. 1.2.2. ПТЭЭП, Приложение 1 ИПИСИЗ	12.02.2018
8.	Не проводятся периодические осмотры электрозащитных средств (1 раз в 6 мес.) работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал.	п. 1.2.2. ПТЭЭП, п. 1.4.3 ИПИСИЗ	12.02.2018
9.	Отсутствует распоряжение о назначении работников из числа электротехнического персонала, имеющего III группу по электробезопасности, для присвоения группы I.	п. 1.4.4. ПТЭЭП Приложение №1 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированные Минюстом России от 12.12.2013 № 30593 (далее – ПОТЭЭУ)	12.02.2018
10.	В электрощитовых отсутствуют вывешенные на видном месте однолинейные схемы.	п. 1.8.6. ПТЭЭП	12.02.2018
11.	Отсутствует график проведения визуальных осмотров видимой части заземляющего устройства. Не проводятся не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником, им уполномоченным визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства. При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов. Результаты осмотров должны заноситься в паспорт заземляющего устройства.	п. 2.7.9. ПТЭЭП	12.02.2018
12.	Не заделано отверстие в стене в помещении электрощитовой (подвал корпуса № 1) для предотвращения попадания животных.	п. 2.2.3 ПТЭЭП	12.02.2018
13.	Во всех щитах освещения, на автоматических выключателях, отсутствуют надписи с указанием присоединения и наименованием электроприемников, через них получающих питание (корпус №1, корпус № 2, общежитие).	п.2.12.5. ПТЭЭП.	12.02.2018

14.	Не испытаны первичные средства пожаротушения в электрощитовых (корп.№ 1,2, общежитие) - огнетушители (дата проведения следующего испытания 2009, 2013 г.г.)	п.п. 2.2.21., 2.2.40. ПТЭЭП	12.02.2018
15.	Отсутствует годовой график ремонта основного оборудования электроустановок	п. 1.6.3. ПТЭЭП	12.02.2018
16.	Отсутствует график очистки электрооборудования.	п. 2.2.17. ПТЭЭП	12.02.2018
17.	Отсутствует график осмотра и проверки сети освещения.	п. 2.12.16 ПТЭЭП	12.02.2018
18.	Не проводится периодический осмотр электроустановок (не реже 1 раза в месяц) с оформлением в журнале осмотров электрооборудования. Обо всех замеченных неисправностях должны быть произведены записи в журнал дефектов и неполадок на оборудовании.	п. 2.2.39 ПТЭЭП	12.02.2018
19.	Отсутствует распоряжение о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок.	п. 1.2. ПТЭЭП, п. 3.13– ПОТЭЭУ	12.02.2018
20.	Не ведется оперативный журнал	п. 1.8.1. ПТЭЭП	12.02.2018
21.	Отсутствует список работников, имеющих право ведения оперативных переговоров, утвержденный ответственным за электрохозяйство на 2017 год.	П. 1.5.27. ПТЭЭП	12.02.2018
22.	Отсутствует перечень инвентарных средств защиты, распределенных между объектами.	п. 1.8.2. ПТЭЭП	12.02.2018
23.	Во ВРУ-0,4кВ корпусов, общежития отсутствуют бирки на кабелях. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды.	п. 2.4.5. ПТЭЭП	12.02.2018
24.	В подвальном помещении (корп. № 1) с 2-х светильников сняты защитные плафоны.	п. 2.12.7 ПТЭЭП	12.02.2018
25.	На двери электрощитовой общежития, с наружной стороны отсутствуют предупреждающие знаки безопасности.	п. 2.2.20. ПТЭЭП	12.02.2018
26.	Не уплотнены отверстия в месте прохождения кабелей в ВРУ-0,4 кВ (корп.№ 1)	п. 2.2.3. ПТЭЭП	12.02.2018
27.	На дверях ШВ, ЩС1, ЩС2 в помещении кухни с наружной стороны отсутствуют предупреждающие знаки безопасности (корп.№ 1).	п. 2.1.9, 2.2.20 ПТЭЭП	12.02.2018

28.	В зале столовой не закрыт электрощиток (отсутствует дверца)	п. 2.2.4 ПТЭЭП	12.02.2018
29.	В подвале общественно-бытового блока напротив электрощитовой отсутствует корпус электрощитка, не предотвращен доступ к токоведущим частям, находящимся под напряжением	п. 2.2.4 ПТЭЭП	12.02.2018
30.	В помещении электрощитовой (корп. № 2) силовой электрощит, провода и кабели при пересечении с горячими трубопроводами не защищены от воздействия высокой температуры.	п. 1.2.2. ПТЭЭП, п.п. 2.1.56., 2.1.57. Правил устройства электроустановок (Шестое издание)	12.02.2018

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136 А.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание от «15» декабря 2017г. составлено на 5 листах в 2 экземплярах.

С предписанием ознакомлен

И.о. директора Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
Самарской области
«Самарский техникум промышленных технологий»
Гагарин А.В.

(ФИО)



Сведения об отказе в ознакомлении и отказе от подписи

(Ф.И.О. должностного лица)

(подпись)

(дата)

Лица, вынесшие предписание:

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора
и надзора за ГТС Средне - Поволжского управления Ростехнадзора
И.В. Кукарина

Экземпляр предписания на 5 листах для исполнения получен

И.о. директора Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
Самарской области
«Самарский техникум промышленных технологий»
Гагарин А.В.

(ФИО)

