



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

443035, г.о. Самара, ул. Нагорная, 136 «А». Телефон: (846) 933-20-38, Факс: (846) 933-07-12  
E-mail: [Samara@srpov.gosnadzor.ru](mailto:Samara@srpov.gosnadzor.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**№ 09-451-12-17-798-П**

Законному представителю  
Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Самарской области  
«Самарский техникум промышленных технологий»  
(наименование предприятия, организации, учреждения)

«15» декабря 2017г.

Юридический адрес: 443114, г. Самара,  
Проспект Кирова, д. 321

Мною, Кукариной Ириной Викторовной – главным государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС, на основании акта проверки от «15» декабря 2017 № 09-451-12-17-798-П, составленного в отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский техникум промышленных технологий», расположенного по адресу 443114, г. Самара, Проспект Кирова, д. 321 443107, г. Самара, пос. Мехзавод, 3-й квартал, д.46 в присутствии: и.о. директора Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский техникум промышленных технологий» Гагарина А.В.

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

**Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки**

№ п.п.	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Отсутствуют однолинейные схемы электрических соединений (корп.1, 2, общежития), утвержденные ответственным за электрохозяйство.	п. 1.5.18., п. 1.8.5., п. 1.8.6. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от	10.08.2018

		13.01.2003 № 6 (далее - ПТЭЭП)	
2.	Не обеспечено своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта электроустановок (корп. 1, 2, общежития).	п. 1.2.2. ПТЭЭП	10.08.2018
3.	Не обеспечено своевременное проведение испытаний электроустановки (корпус № 2 Мехзавод, кв-л 3, 46), кабельных линий 0,4 кВ от ТП-6337 и РП-611 до кабельных коробок учебного корпуса № 1, мастерских, общежития и общественно-бытового блока.	п. 1.2.2. ПТЭЭП	10.08.2018
4.	Специалист по охране труда не прошел проверку знаний в комиссии органов Средне-Поволжского Управления.	п.1.4.28.ПТЭЭП	10.08.2018
5.	Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства корпусов, общежития, содержащие: исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям; указана связь с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами; дату ввода в эксплуатацию; основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры); величина сопротивления растеканию тока заземляющего устройства; удельное сопротивление грунта; данные по напряжению прикосновения (при необходимости); данные по степени коррозии искусственных заземлителей; данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством; ведомость осмотров и выявленных дефектов; информация по устранению замечаний и дефектов. К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства.	П.2.7.9., 2.7.15. ПТЭЭП	10.08.2018
6.	Не проводятся в установленные сроки осмотры кабельных линий напряжением до 35 кВ.	П.2.4.15. ПТЭЭП	10.08.2018

7.	В ЦС мастерской (каб.109) корп.№ 1 электропроводка не упорядочена, монтаж электропроводки выполнен не по проекту	п.2.4.4. ПТЭЭП	10.08.2017
----	--	----------------	------------

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136 А.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание от «15» декабря 2017г. составлено на 3 листах в 2 экземплярах.

С предписанием ознакомлен  
И.о. директора Государственного бюджетного  
профессионального образовательного учреждения  
Самарской области  
«Самарский техникум промышленных технологий»  
Гагарин А.В.

(ФИО)



Сведения об отказе в ознакомлении и отказе от подписи

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. должностного лица)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Лица, вынесшие предписание:

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора  
и надзора за ГТС Средне - Поволжского управления Ростехнадзора  
И.В. Кукарина

Экземпляр предписания на 3 листах для исполнения получен

И.о. директора Государственного бюджетного  
профессионального образовательного учреждения  
Самарской области  
«Самарский техникум промышленных технологий»  
Гагарин А.В.

(ФИО)

